

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00831/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Декор" (ООО "Декор").

Место нахождения: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 7.

Адрес места осуществления деятельности: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 2, строение 13.

ОГРН: 1067760097822. ИНН: 7707609512. Телефон: +7 4957896270. Адрес электронной почты: mainbox@decor-evroplast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Декор" (ООО "Декор").

Место нахождения: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 7.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 2, строение 13.

ОГРН: 1067760097822. ИНН: 7707609512. Телефон: +7 4957896270. Адрес электронной почты: mainbox@decor-evroplast.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.

Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные изделия архитектурного декора товарных знаков «ГАУДИ» («GAUDI»),

«ЕВРОПЛАСТ» («EVROPLAST») - изделия профильно-погонажные из полифенилэтилен

код ОКПД 2 22.23.19.000

композитной системы кажущейся плотностью от 300 до 500 кг/м³, окрашенные, не

ламинированные, толщиной от 3 до 100 мм: карниз, молдинг, плинтус, фриз, архитрав,

наличник, подоконный элемент, откос, декоративная панель, белые, выпускаемые по ТУ

код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 800 9

5772-001-98263398-2015 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА» с изм.

1, с изм. 2. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 590-С/ТР-23 от 19.06.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 213-АСП/23 от 10.05.2023 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в Приложении №1 на 1 листе.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе

Срок действия Сертификата Соответствия

с 23.06.2023

по

22.06.2028



Руководитель
И.П. (подпись) (подпись) (руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00831/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 5772-001-98263398-2015 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА» от 24.02.2015 с изменением №1 от 24.04.2018, изменением №2 от 17.04.2023.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности):

Срок хранения – Срок хранения изделий не ограничен при соблюдении потребителем установленных настоящими техническими условиями требований к их транспортированию, хранению

Условия хранения продукции – Хранение и транспортировку неупакованных и упакованных в короба изделий выполняют в соответствии с СТО-1-100-1-4-2014. При хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работ следует соблюдать меры, исключающие механические повреждения изделий, воздействие на них ультрафиолетового излучения (УФ-излучения).

Срок службы (годности): срок годности изделий не ограничен при соблюдении потребителем установленных настоящими техническими условиями требований к их транспортированию, хранению, применению.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)