

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00924/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Декор" (ООО "Декор").

Место нахождения: Московская область, г.о. Чехов, деревня Ивачково. Адрес юридического лица: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 7. Адрес места осуществления деятельности: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 2, строение 13.

ОГРН: 1067760097822. ИНН: 7707609512. Телефон: +7 4957896270. Адрес электронной почты: mainbox@decor-evroplast.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Декор" (ООО "Декор").

Место нахождения: Московская область, г.о. Чехов, деревня Ивачково. Адрес юридического лица: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142350, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Ивачково, улица Лесная, владение 12, строение 2, строение 13.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.

Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115280, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные изделия архитектурного декора товарных знаков «ГАУДИ» («GAUDI»), «ЕВРОПЛАСТ» («EVROPLAST»), «перфом» («perform») - изделия профильно-погонажные из пенополистирола кажущейся плотностью от 300 до 500 кг/м<sup>3</sup>, окрашенные, не ламинированные, толщиной от 3 до 100 мм: карниз, молдинг, плинтус, фриз, архитрав, наличник, подоконный элемент, откос, декоративная панель, белые, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 5772-001-98263398-2015 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА» с изм. № 1, с изм. № 2, с изм. № 3. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 800 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 530-С/ТР-24 от 30.07.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 102-АСП/24 от 01.07.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в Приложении №1 на 1 листе. Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.07.2024 по 29.07.2029



М.П. (подпись) **Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации**  
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Гомзова Елена Павловна

(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00924/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 5772-001-98263398-2015 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА» от 24.02.2015 с изменением №1 от 24.04.2018, изменением №2 от 17.04.2023, изменением №3 от 16.05.2024.

**Условия и сроки хранения, срок службы (годности):**

Условия хранения продукции – Хранение и транспортировку неупакованных и упакованных в короба изделий выполняют в соответствии с СТО-1-100-1-4-2014. При хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работ следует соблюдать меры, исключающие механические повреждения изделий, воздействие на них ультрафиолетового излучения (УФ-излучения).

Срок службы (годности): срок годности изделий не ограничен при соблюдении потребителем установленных настоящими техническими условиями требований к их транспортированию, хранению, применению.

Срок хранения – Срок хранения изделий не ограничен при соблюдении потребителем установленных настоящими техническими условиями требований к их транспортированию, хранению.

**Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, пункт 5.3	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96, пункт 5.1	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)  
  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

Гомзова Елена Павловна  
(фамилия, имя, отчество)